

إعلان طرح عطاء

١. تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية/ قيادة سلاح الجو الملكي عن طرح العطاء رقم س ج/ت ف/٢٠٢٥/٤٨ وهو عبارة عن شراء وتركيب وتشغيل نظام حقن الكلور الأوتوماتيكي (AUTOMATIC CHLORINE DOSING SYSTEM).
٢. على الراغبين بالاشتراك مراجعة قسم المشتريات بقيادة سلاح الجو الملكي خلال ساعات الدوام الرسمي ليومي الثلاثاء والخميس من كل إسبوع ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١١/١١ ولغاية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢ لإستلام نسخة كشف المواصفات مقابل (٢٥) خمسة وعشرون دينار فقط غير مستردة مصطحبين معهم رخصة مهنة سارية المفعول وسجل تجاري وشهادة تثبت التسجيل بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني ولن ينظر بأي عرض سعر لم يقدمها.
٣. آخر موعد لبيع المناقصات يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢ وخلال ساعات الدوام الرسمي.
٤. تعاد المناقصات بالظرف المختوم خلال ساعات الدوام الرسمي ليس بعد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٢/٤ ولن تقبل أية مناقصة ترد بعد هذا الوقت.
٥. للإطلاع على كشف المواصفات المطلوبة للعطاء يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لقيادة سلاح الجو الملكي WWW.RJAF.MIL.JO.

مواصفات نظام حقن الكلور الأتوماتيكي (Automatic Chlorine Dosing System)

يستخدم لحقن مادة الكلور لمياه بئر قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي الجوية/ الأزرق على أن يشمل النظام على المكونات والمواصفات التالية:

١. Fully automatic chlorination control system to control the design amount.
٢. Chemical (chlorine) dosing pump and the chemical tank.
٣. Water circulation system including circulation pumps control panels and all piping works.
٤. يكون النظام قادرا تزويد و حقن الكلور على خط قطرة (٤ انش) بمعدل استهلاك (١٢٥ متر مكعب) من المياه يوميا لتفي بإحتياجات القاعدة علما بأن قدرة المضخة الغاطسة التي تزود الخزان التجميعي بقدرة (٣٧Kw) و بمعدل تدفق (٢٢ متر مكعب/ ساعة).
٥. يشمل السعر تجهيز الموقع و عمل المظلات و الحمايات اللازمة لحماية النظام من العوامل الجوية و شاملا أيضا جميع أعمال التوريد و التركيب و الفحص و التشغيل بالموقع.
٦. في حال الحاجة لأي إستفسار يرجى التواصل مع رئيس لجنة الشراء الرائد المهندس غصاب بني ياسين خلال اوقات الدوام الرسمي على هاتف رقم (٠٧٩٥٨٧٠٧٨٨) أو مع النقيب المهندس إيهاب جرادات على هاتف رقم (٠٧٩٦١٠٢٨١٩).